Eastman Christensen, Dresser Industriz Inc., NL Sperry-Sun Teleco oilfield Services, Norto Christensen та ін. Призначені вони, головним чином, для контролю навігаційних параметрів, а також тиску і температури на вибої, фактичного зусилля і крутного моменту на долоті, швидкості обертання вала гідравлічного двигуна, питомого опору гірських порід, вібраційних коливань у колоні бурильних труб, глибини свердловини, густини і витрати бурового розчину, механічної швидкості буріння та ін. [6].

Типова система контролю, що функціонує на вибої свердловини, відома під абревіатурою MWD (measuring while drilling – вимірювання під час буріння). На її основі було створено телеметричну систему MPTS (mud pulse telemetry system) [7]. На відміну від класичних телевимірювальних систем, де первинні параметри (механічні або гідравлічні) за допомогою давачів перетворюються на електричні сигнали, тут застосовується потрійне перетворення і крім згаданого, відбувається перетворення електричного сигналу в послідовність гідравлічних імпульсів, що пересилаються через стовп промивної рідини на поверхню, де відбувається кінцеве перетворення гідравлічного сигналу в електричний. До того ж потрібне додаткове перетворення гідравлічної енергії потоку промивної рідини або механічної енергії обертання колони бурильних труб для живлення енергією глибинних генераторів імпульсів і давачів.

Найпоширенішими в Україні та інших країнах СНД є автоматизовані системи Геотест-5, Geo Vox, Контур-2, СКУБ-2М, БУР-САК, Леуза-1,2. Структурні схеми автоматизованих систем мають багато спільних рис [6]:

- об'єднання систем управління буровими насосними агрегатами і механізмом подачі долота здійснюється на основі спільного керуючого програмованого мікроконтролера з пристроєм вводу і налаштування та пультом керування з використанням трьох типів каналів: електричних, інформаційних і каналів управління;
- використовується двоконтурна система керування, шляхом зміни осьової сили на долото і витрати промивної рідини;
- алгоритми керування розробляються на основі моделювання динамічних процесів, що відбуваються у колоні бурильних труб з урахуванням характеристик наземного і вибійного обладнання, а також можливих збурень у системі.

Висновки. Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що розроблена система підтримки прийняття рішення для управління відпрацюванням породоруйнівного інструменту технічно може бути реалізована на базі системи контролю та управління процесом буріння типу СКУБ-1М або її зарубіжних аналогів.

Література

1. Семенцов Г.Н. Оптимальное управление процессом бурения нефтяных и газовых скважин : автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра техн. наук: спец. 05.13.07 – Автоматизация технологических процессов и производств (промышленность) / Г.Н. Семенцов. – М., 1990. – 44 с.
2. Горбійчук М.І. Оптимізація процесу буріння глибоких свердловин / М.І. Горбійчук, Г.Н. Семенцов. – Івано-Франківськ : Вид-во "Факел", 2003. – 493 с.
3. Kohonen Teuvo. Self-organizing maps / Teuvo Kohonen. – Helsinki, Finland, 2005. – 496 p.
4. Руденко О.Г. Штучні нейронні мережі : навч. посібн. / О.Г. Руденко, Є.В. Бодяньський. – Харків : Вид-во ТОВ "Компанія СМІТ", 2006. – 404 с.

5. Мішенін, А.А. Підхід до підтримки прийняття рішень операторами складних технологічних процесів / А.А. Мішенін // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. – Сер.: Технічні науки. – 2005. – № 9(81). – С. 107-123.

6. Чигур І.І. Оперативний контроль спрацювання доліт при бурінні свердловин на нафту і газ / І.І. Чигур // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – 1998. – № 3. – С. 116-118.

7. Чигур І.І. Автоматизований контроль показника працездатності шарошкових доліт при бурінні свердловин / І.І. Чигур // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. праць. – 1998. – № 4. – С. 165-169.

Чигур Л.Я. Совершенствование структуры системы поддержки принятия решений для контроля технического состояния породоразрушающего инструмента

Для идентификации текущего состояния износа долота в условиях информационной неопределенности предложено использовать вместе с разработанными подходами нейросетевой классификатор на основе гибридной нейросети. Он состоит из сети Кохонена и нейросети прямого распространения. Полученные результаты моделирования работы нейросетевого алгоритма позволили разработать структуру системы поддержки принятия решений для контроля технического состояния породоразрушающего инструмента в процессе бурения скважины, которая технически может быть реализована на базе системы контроля и управления процессом бурения типа СКУБ-1М или ее зарубежных аналогов.

Chyгур L.Ya. Improving the Structure of Decision Support Systems for Condition Monitoring of Rock Cutting Tool

A neural network classifier that is based on the hybrid neural network is suggested using along with developed approaches in order to identify the current state of the rock bit wear under the conditions of information uncertainty. It consists of Kohonen network and feed-forward neural networks. The results of modeling neural network algorithm made it possible to develop a framework of decision support systems for condition monitoring of rock cutting tool during drilling which technically can be realized in a system for monitoring and control of drilling of SKUB-1M type or its foreign counterparts.

Keywords: rock bit, wear, neural network, rock cutting tool, monitoring.

УДК 662.61:621

Вед. науч. сотр. Ю.В. Шеренковский, канд. техн. наук –
Институт технической теплофизики НАН Украины

СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРНЫХ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗКАХ КОТЛОАГРЕГАТА

Приведены результаты математического моделирования течения природного газа в системах охлаждения горелочных устройств стабилизаторного типа. Соответствующие данные представлены для двух вариантов систем охлаждения – с плоской импактной струей и с круглыми импактными струями. Рассмотрены результаты сравнительного анализа структуры потока при разных значениях ширины стабилизатора пламени. Особое внимание уделено анализу закономерностей влияния нагрузки котлоагрегата на характеристики течения хладагента. Приведены результаты исследований, отвечающие диапазону изменения относительной нагрузки котла 20-100 %.

Ключевые слова: стабилизаторное горелочное устройство, система охлаждения, импактные струи, структура течения.

Введение. Одним из перспективных направлений развития систем охлаждения стабилизаторных горелочных устройств является применение т. наз.

самоохлаждения, когда не используется специальный хладагент, а его роль выполняет природный газ, подлежащий сжиганию [1, 2]. При анализе эффективности таких систем следует принимать во внимание, что условия самоохлаждения горелочных устройств существенно меняются с изменением нагрузки котла ввиду соответствующего изменения расхода охлаждающего агента (природного газа). При этом указанные условия оказываются наименее благоприятными при пониженных нагрузках котлоагрегата. Данное обстоятельство обуславливает актуальность исследования рассматриваемых систем охлаждения в широком диапазоне изменения нагрузки котла.

Эффективность систем охлаждения, как известно, в большой мере определяется характеристиками течения хладагентов. Ввиду этого важным является углубленное исследование особенностей их течения в ситуациях, отвечающих конкретным условиям эксплуатации соответствующих устройств. Принимая во внимание изложенное, цель настоящей работы состояла в установлении закономерностей течения охлаждающего агента (природного газа) в системах охлаждения горелочных устройств стабилизаторного типа при варьировании в широких пределах нагрузки котлоагрегата.

Методика исследований. Рассмотрению подлежали процессы переноса для физической ситуации, отвечающей условиям сжигания газа в горелочных устройствах с плоскими стабилизаторами пламени при подаче топлива в сносный поток окислителя в условиях наличия специальных систем самоохлаждения таких устройств.

В исследуемых горелочных устройствах при отсутствии их специально охлаждения наиболее высокие уровни температур стенок стабилизатора обычно наблюдаются на их торцевых поверхностях. В данной работе в качестве способа локального охлаждения таких высокотемпературных зон рассматривается их струйный обдув, являющийся, как известно, одним из эффективных методов интенсификации теплообмена.

На рис. 1 представлены принципиальные схемы рассматриваемого горелочного устройства и одного из вариантов его системы охлаждения с обдувом торцевой поверхности стабилизатора плоской импактной струей. При математическом моделировании исследуемой физической ситуации для каждого стабилизатора пламени учитывалась взаимосвязанность процессов переноса, происходящих во внутренней полости стабилизатора, с его внешней стороны и в разделяющих эти зоны стенках стабилизатора.

Математическая модель исследуемых процессов переноса для стабилизаторного горелочного устройства имеет вид:

- уравнение движения

$$\frac{\partial(\rho U_j U_i)}{\partial x_j} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial(\tau_{ij})}{\partial x_j}, i, j=1, 2, 3; \quad (1)$$

- уравнение неразрывности

$$\frac{\partial(\rho U_j)}{\partial x_j} = 0; \quad (2)$$

Рис. 1. Схемы микрофакельного горелочного устройства стабилизаторного типа (а) и его системы охлаждения с обдувом торцевой поверхности стабилизатора плоской импактной струей (б): 1 – плоский канал; 2 – стабилизаторы пламени; 3 – газоподающие отверстия; 4 – газоподающий коллектор; 5 – канал для охлаждающего газа; 6 – нишевая полость

- уравнение энергии для реагирующих турбулентных потоков в форме уравнения переноса энтальпии

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho U_j h) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_T}{Pr_T} \right) \frac{\partial h}{\partial x_j} \right] + q_h; \quad (3)$$

- уравнение сохранения массы компонент реагирующей смеси

$$\frac{\partial(\rho_k U_j)}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\frac{\nu}{Sc_k} + \frac{\nu_T}{Sc_T} \right) \frac{\partial \rho_k}{\partial x_j} \right] + R_k, k=1, 2, \dots, N^*-1; \quad (4)$$

- уравнение состояния для многокомпонентной смеси

$$\rho = \frac{P}{R \cdot T \sum_k \frac{W_k}{M_k}}; \quad (5)$$

- уравнение теплопроводности для стенок стабилизатора

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\lambda \frac{dt}{dx_j} \right) = 0, \quad (6)$$

где: x_j – декартова координата, $j = 1, 2, 3$; U_j – компонента вектора скорости в направлении оси x_j ; P – статическое давление; τ_{ij} – компоненты тензора напряжения; ρ , λ , a , μ , ν – плотность, коэффициенты теплопроводности, температуропроводности, динамической и кинематической вязкости; h – энтальпия; μ_T ,

ν_t – коэффициенты турбулентной динамической и кинематической вязкости; Pr_t – молекулярное и турбулентное число Прандтля, $Pr = \nu/\alpha$; q_h – источниковый член, учитывающий теплоту химических реакций и перенос теплоты излучением; ρ_k – парциальная массовая плотность k -й компоненты, $\rho_k = \rho \cdot W_k$; W_k , M_k , D_k , Sc_k – массовая концентрация, молекулярная масса, коэффициент диффузии и число Шмидта k -ой компоненты, $Sc_k = \nu/D_k$; Sc_t – турбулентное число Шмидта; R_k – источниковый член, учитывающий скорость образования k -ой компоненты; N^* – количество компонент смеси; T – абсолютная температура; R – универсальная газовая постоянная; t – температура.

В приведенной модели (1)-(6) суммирование происходит по повторяющемуся индексу j .

Поставленная задача решалась с использованием программного комплекса FLUENT. Для замыкания системы уравнений (1)-(6) применялась RNG k - ϵ модель турбулентности.

Результаты исследований. Характерные данные проведенных вычислительных экспериментов для рассматриваемых систем охлаждения стабилизаторных горелочных устройств представлены на рис. 2-4. Эти результаты отвечают следующим исходным параметрам: $L_{ст} = 0,25$ м; $L_1 = 0,03$ м; $L = 0,024$ м; $L_0 = 0,016$ м; $H = 0,006$ м; $\delta_0 = 0,008$ м; $\delta_1 = 0,003$ м; $\Delta_1 = 0,002$ м; $\Delta_2 = 0,001$ м; $\Delta_3 = 0,002$ м; $\varphi = 45^\circ$; расход природного газа $G = 200$ м³/ч; коэффициент избытка воздуха $\alpha = 1,1$; температура газа на входе в систему охлаждения $t_{гв}^{вх} = 15^\circ\text{C}$; температура воздуха на входе в горелочное устройство $t_{вв}^{вх} = 20^\circ\text{C}$; материал стенки стабилизатора – сталь 12X18H9T; коэффициент загромождения проходного сечения канала $k_f = 0,3$; диаметр газоподающих отверстий $d_r = 4 \cdot 10^{-3}$ м; относительный шаг расположения отверстий $S/d_r = 3,33$.

Полученные данные свидетельствуют о том, что с понижением нагрузки котлоагрегата общая структура течения охлаждающего агента в полости стабилизатора несколько изменяется. На рис. 2 представлена картина линий тока охлаждающего агента при разных нагрузках котлоагрегата для системы охлаждения с плоской импактной струей при $B_{см} = 0,03$ и $0,05$ м.

Рис. 2. Картина линий тока охлаждающего агента в продольном сечении стабилизатора, проходящем через ось газоподающего отверстия, для системы охлаждения с обдувом торца стабилизатора плоской импактной струей при $B_{см} = 0,03$ м (а, б, в,) и $B_{см} = 0,05$ м (г, д, е) для различной нагрузки котлоагрегата N : а), г) $N = 100\%$; б), д) $N = 60\%$; в), е) $N = 20\%$

Как видно, в рассматриваемых условиях при снижении нагрузки N наблюдается уменьшение размеров крупного вихря в приторцевой зоне стабилизатора и соответственно увеличение площади поперечного сечения потока, обтекающего данный вихрь.

В условиях течения охлаждающего агента при относительно больших значениях $B_{см}$ ($B_{см} = 0,05$ м) наряду с указанными имеет место также следующая особенность. Вихрь, генерируемый вблизи дна ниши, уменьшается в размерах по мере понижения нагрузки котлоагрегата.

Что касается системы охлаждения с круглыми импактными струями, то здесь обращает на себя внимание существенная трехмерность потока в приторцевой зоне стабилизатора при разных величинах нагрузки котлоагрегата. Данное обстоятельство, как очевидно, обусловлено характером обдува внутренней торцевой поверхности стабилизатора. С ростом нагрузки N имеет место тенденция к смещению крупного приторцевого вихря по направлению к стенке газоподводящего канала и уменьшению размеров данного вихря. При этом площадь поперечного сечения основного пристенного потока возрастает.

Остановимся несколько подробнее на рассмотрении закономерностей изменения скорости пристенного потока охладителя при варьировании нагрузки котлоагрегата. Как уже отмечалось, уменьшение данной нагрузки связано с соответствующим понижением расхода охладителя, а следовательно, и скорости его течения в полости стабилизатора. На рис. 3 в качестве характерного примера представлена зависимость от нагрузки котлоагрегата максимальной скорости $\bar{U}^{\max}$ охлаждающего агента вблизи торцевой поверхности стабилизатора для двух рассматриваемых систем охлаждения и разных значений $B_{см}$ ($\bar{U}^{\max} = \frac{U_{\max}}{U_6^{ex}}$, где $U_{\max}$ – максимальная скорость охлаждающего агента; U_6^{ex} – скорость воздуха на входе в горелочное устройство).

Рис. 3. Зависимость максимальной скорости $\bar{U}^{\max}$ в приторцевой области стабилизатора от нагрузки котлоагрегата N для систем охлаждения с обдувом торца стабилизатора плоской (1), (3) и круглыми (2), (4) струями при различной ширине стабилизатора $B_{см}$: 1, 2 – $B_{см} = 0,03$ м; 3, 4 – $B_{см} = 0,05$ м

Согласно приведенным данным для всех рассматриваемых ситуаций величина $\bar{U}^{\max}$ уменьшается с понижением нагрузки N . Причем эта зависимость

оказывается существенно более ярко выраженной в случае системы охлаждения с круглыми импульсными струями. Следует также отметить, что большим значениям B_{cm} отвечают, при прочих равных условиях, большие величины $\bar{U}^{max}$ для обеих исследуемых систем охлаждения. Однако это отличие в случае системы охлаждения с плоской струей является весьма незначительным при всех величинах нагрузки N . В ситуации же, отвечающей системе охлаждения с круглыми струями, данное отличие оказывается более существенным и возрастает по мере увеличения N .

Представляет также интерес рассмотрение зависимости от нагрузки котлоагрегата потерь давления ΔP по тракту охладителя и рассчитанного по величине этих потерь числа Eu для рассматриваемых систем охлаждения ($Eu = \frac{\Delta P}{\rho_g^{ex} (U_g^{ex})^2}$, где ρ_g^{ex} , U_g^{ex} – плотность и скорость газа на входе в систему охлаждения). Согласно полученным данным (рис. 4) указанные потери и комплекс Эйлера существенно уменьшаются со снижением нагрузки котлоагрегата N . Так, в случае систем охлаждения с плоской и круглыми струями число Эйлера, отвечающее потерям давления по тракту охладителя, падает соответственно в 18,9 и 21,9 раза при понижении нагрузки от 100 % до 20 % в ситуации, отвечающей $B_{cm} = 0,03$ м.

Рис. 4. Зависимость числа Эйлера, отвечающего потерям давления по тракту охладителя, от нагрузки котлоагрегата N для систем охлаждения с обдувом торца стабилизатора плоской (1), (3) и круглыми (2), (4) струями при различной ширине стабилизатора B_{cm} : 1, 2 – $B_{cm} = 0,03$ м; 3, 4 – $B_{cm} = 0,05$ м

Важно также подчеркнуть, что во всем диапазоне изменения нагрузки N число Эйлера оказывается существенно выше для системы с круглыми струями в сравнении с условиями охлаждения плоской струей. Причем это различие оказывается тем значительнее, чем больше нагрузка котлоагрегата. Например, для $B_{cm} = 0,03$ м при $N = 20$ % и 100 % указанное различие составляет 1,9 и 43,1 соответственно.

Выводы. На основе проведенных исследований установлены закономерности влияния нагрузки котлоагрегата на характеристики течения хладагента (природного газа) в системах охлаждения стабилизаторных горелочных устройств с плоской импульсной струей и круглыми импульсными струями. Показано, что при снижении нагрузки котлоагрегата от номинальной до минимально

допустимой имеют место определенные изменения общей структуры течения хладагента. Получены данные, свидетельствующие о том, что снижение максимальной скорости хладагента при уменьшении нагрузки котлоагрегата является более существенным для системы охлаждения с круглыми импульсными струями. Установлено также, что различия потерь давления в горелочном устройстве для сопоставляемых систем охлаждения значительно возрастают с повышением нагрузки котла.

Благодарность. Автор выражает благодарность канд. техн. наук С.А. Алешко за помощь в проведении компьютерного моделирования.

Литература

1. Фіалко Н.М. Эффективность систем охлаждения горелочных устройств струйно-стабилизаторного типа / Н.М. Фіалко, В.Г. Прокопов, С.А. Алешко, Ю.В. Шеренковский, Н.О. Меранова, А.Б. Тимошенко, М.З. Абдулин, Л.С. Бутовский // Технологические системы : сб. науч. тр. – 2012. – № 1. – С. 52-57.
2. Прокопов В.Г. Математичне моделювання аеродинаміки та теплообміну в системах охолодження стабілізаторних пальникових пристроїв / В.Г. Прокопов, Н.М. Фіалко, Ю.В. Шеренковский, С.О. Альошко та ін. // Проблеми екології та експлуатації об'єктів енергетики : матер. XXI-ой Міжнарод. конф., 7-11 июня, г. Ялта 2011. – К. : Вид-во "Либідь", 2011. – С. 177-180.

Шеренковский Ю.В. Структура течії природного газу в системі охолодження стабілізаторних пальникових пристроїв за різних навантажень котлоагрегата

Наведено результати математичного моделювання течії природного газу в системах охолодження пальникових пристроїв стабілізаторного типу. Відповідні дані представлено для двох варіантів систем охолодження – з плоским імпульсним струменем і з круглими імпульсними струменями. Розглянуто також результати порівняльного аналізу структури потоку за різних значень ширини стабілізатора полум'я. Особливу увагу приділено аналізу закономірностей впливу навантаження котлоагрегату на характеристики течії природного газу. Наведено результати досліджень, що відповідають діапазону зміни відносного навантаження котла 20-100 %.

Ключові слова: стабілізаторний пальниковий пристрій, система охолодження, імпульсні струмені, структура течії.

Sherenkovsky Yu. V. Natural Gas Flow Structure in the Cooling System of the Stabilizer Burners at Different Loads of the Boiler Unit

The results of mathematical modeling of the natural gas flow in the cooling systems of the stabilizer type burners are given. The data are presented for two variants of cooling systems – with a flat impact jet and a circular impact jet. The results of a comparative analysis of the flow structure for different values of the width of the flame stabilizer are considered. Particular attention is paid to the analysis of the regularity of influence of the boiler load on the characteristics of the natural gas flow. The results of studies for a range of changes of the relative boiler load of 20-100 % are presented.

Keywords: the stabilizer burner unit, cooling system, impact jets, flow structure.